

المقاييس التقديرية لعملية

تدعيم تجمع الجهات والتحرير بالمنبطح بمحول قدرة ٢٠٠ كفا واعدة انارة خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١

ملاحظات	الإجمالي		الفئه		الكميه	الوحده	البيانات	م
	م	ج	م	ج				
					واحد	بالعدد	<p>١- توريد وتركيب محول قليل المفايد قدرة ٢٠٠ كفا جهد ١١/٤٠. ك. ف من النوع الخارجى المعلق كامل بالمشمات والسكينة والمشمات هي كالتالى :</p> <p>١- كابينة خروج للمحول مكونة من مفتاح رئيسى ٤٠٠ أمبير + عدد ٤ مفتاح فرعى قدرة ٢٥٠ أمبير وبارة نحاس أرضى</p> <p>٢- ٨ متر كابل جهد منخفض ٣ x ٢٤٠ + ١٢٠ مم لزوم التوصيل من المحول إلى كابينة الخروج</p> <p>٣- ٦٠ متر كابل منخفض ٣ x ١٨٥ + ٩٥ مم لزوم التوصيل من المحول إلى شبكة المنخفض والبند يشمل محول + مانع صواعق + قاعدة فيوزات + كابينة خروج + كابلات جهد منخفض والبند يشمل توريد وتركيب تايمر الكتروني جيد ومعتد ويشمل التوريد والتركيب حسب أصول الصناعة مما جميعه ومواصفات شركة القناه لتوزيع الكهرباء.</p>	
					٦	بالعدد	<p>٢- توريد وتركيب عامود جهد منخفض ٨/٣٥٠ (٨/٦/٤") بسبك (٤.٥/م/٤.٥ مم/٤ مم) بذراع كشاف قطر ٢ بوصة سمك ٣ مم بطول ١ م ملفوف بزوايه منفرجه لا يقل وزن العامود عن ١٧٠ كجم كامل بالدهانات والبند يشمل تركيب عدد ٥ عازل صينى مسمار ١٠ سم كامل بالحامل والقفيز لكل عامود على أن تكون المسافة بين كل عامودين ٣٥ م طولى شامل التوريد والتركيب وحسب أصول الصناعة ومواصفات شركة القناه لتوزيع الكهرباء</p>	

تابع :- مقايسة تقديرية بالكميات والمواصفات الفنية لعملية
تدعيم تجمع الجهات بوادي العمرو بمحول قدرة ٢٠٠ كفا واعدة انازة خطا ٢٠٢١/٢٠٢٢

م	البيانات	الوحدة	الكمية	الفئة		الإجمالي		ملاحظات
				م	ج	م	ج	
٣-	توريد وتركيب عامود جهد منخفض ٨/١٥٠ (٦"/٤"/٣") بسبك (٤.٥ مم/٤.٥ مم/٤ مم) بذراع كشاف قطر ٢ بوصة سمك ٣ مم بطول ١ م ملفوف بزوايه منفرجه لا يقل وزن العامود عن ١٠٧ كجم كامل بالدهانات والبند يشمل تركيب عدد ٥ عازل صيني مسمار ١٠ سم كامل بالحامل والقفيز لكل عامود على أن تكون المسافة بين كل عامودين ٣٥ م طولى شامل التوريد والتركيب وحسب أصول الصناعة ومواصفات شركة القناة لتوزيع الكهرباء	بالعدد	٢٠					
٤-	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٥٠×٢ وات مصنوع من الألمونيوم المعالج طبقا للمواصفات الفنية والقياسيه واعتماد العينه قبل التركيب مع تقديم كتالوج كامل بالتفاصيل عن العينه على أن يزود بسلك ترموبلاستيك للتوصيل ٢×٢ مم بطول ٣ م من نوع جيد ومعتمد ومطابق للمواصفات كامل مما جميعه.	بالعدد	٣٠					
٥-	بالمتر الطولى توريد وتركيب سلك ألمونيوم معزول قطاع ٣٥ مم من النوع الجيد والمعتمد والتركيب حسب أصول الصناعة كامل مما جميعه وحسب مواصفات شركة القناة لتوزيع الكهرباء	م.ط	٥٢٥٠					