

محافظة شمال سيناء
مجلس مدينة الشيخ زويد
الادارة الهندسية

كراسة الشروط والمواصفات

.....
عملية /
جلسة /
أسم مقدم العطاء /
عنوان مقدم العطاء /
قيمة النسخة /

يعتمد

رئيس المركز والمدينة

الادارة الهندسية

اشتراطات عامة

- (١) يتم تقديم العطاء فى مظلروفين احدهما فنى والاخر مالى .
- (٢) يقدم العطاء مصحوبا بمبلغ وقدرة فى المظلروف الفنى يزداد الى ٥ % من قيمة العطاء عند رسو العطاء .
- (٣) مدة العملية من تاريخ استلام الموقع .
- (٤) يلتزم المقاول بتقديم برنامج زمنى للتنفيذ داخل العطاء .
- (٥) يتقدم المقاول باسم المهندس المشرف على العملية عند التعاقد ، وفى حالة التأخير يخصم مبلغ وقدرة جنيها عن كل يوم تأخير .
- (٦) على المقاول توفير وسيلة انتقال يوميا للعمل مع جهاز الاشراف وفى حالة التأخير يخصم مبلغ وقدرة عن كل يوم تأخير .
- (٧) للجهة المالكة الحق فى قبول او رفض الى عطاء دون ابداء الاسباب .
- (٨) على المقاول تقديم العطاء دون اى شروط .
- (٩) للجهة المالكة الحق فى تعديل او زيادة او حذف بعض البنود بالعملية دون اعتراض المقاول .
- (١٠) الكميات الواردة هى كميات تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة .
- (١١) المقاول يلتزم بجميع اللوائح او القرارات الخاصة بالشروط والتنظيم والصحة ومجالس المدن .
- (١٢) المقاول مسئول بالتامين على اعماله بالموقع .
- (١٣) يلتزم المقاول باصلاح اى تلفيات اثناء سير العمل على نفقته الخاصة .
- (١٤) يلتزم المقاول بما يفيد سداد التامينات الاجتماعية .
- (١٥) يلتزم المقاول بما يفيد تسجيله فى ضريبة المبيعات .
- (١٦) على المقاول الالتزام التام بتعليمات الجهة المشرفة .
- (١٧) على المقاول ان يقوم بأعتماد العينات المستخدمة فى الاعمال قبل التوريد الى الموقع .
- (١٨) والاسعار شاملة كافة الضرائب .
- (١٩) القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية مكملة لشروط التعاقد .
- (٢٠) اى تأخير فى تسليم العملية عن المدة المحددة يطبق لائحة وقانون المناقصات والمزايدات وتوقيع الغرامات المقررة طبقا للقوانين المعمول بها .

(٢١) للمالك الحق فى سحب العملية من المقاول واسنادها لمقاول اخر خصما على حسابه دون الحاجة لإخطاره وذلك فى الحالات الاتية :-

أ- اذا ظل المقاول متوقفا عن العمل مدة خمسة عشر يوما متتالية دون ابداء عذر قهرى .

ب- اذا اهمل المقاول فى تنفيذ اى شرط من شروط العقد .

(٢٢) على الشركات المتنافسة والمقاولين ان يقوموا بتسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية WWW.etenders.goo.eg

توقيع مقدم العطاء

()

اشتراطات اضافية هامة

بالنسبة للعملية

- ١- يراعى تعليمات جهاز الاشراف جيدا اثناء تنفيذ العملية وبكل دقة نظرا لظروف مدينة الشيخ زايد
- ٢- فى حالة عمل العدايات والقطع فى الطريق الرئيسية الاسفلتية يتم الحفر ووضع المواسير والردم عليها واعادة الشئ لاصله بالخرسانة العادية فى نفس اليوم وذلك لعدم التأثير على حركة السير والامن والسلامة العامة ومراعاة لظروف المدينة الخاصة.
- ٣- شركة الكهرباء جهة اشراف مع مجلس المدينة وعلى المقاول الالتزام بتعليمات ومواصفات الشركة وهى الجهة التى ستقوم بالاستلام الابتدائى للاعمال والتجربة واطلاق التيار والتشغيل والصيانة والاستلام النهائى للاعمال .
- ٤- يتم عمل محضر تنسيق قبل الشروع فى تنفيذ العملية بمعرفة مجلس المدينة وحضور مقاول العملية ومهندس المقاول ومديرى المرافق العامة بمدينة الشيخ زايد (الكهرباء – التليفونات – والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى) لضمان سهولة وسير الاعمال .
- ٥- على المقاول الالتزام بضرورة تواجد مندوب المرافق العامة (الكهرباء – التليفونات – والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى) اثناء العمل وبصفة دائمة لعدم الاضرار بالمرافق العامة فى مواقع العمل المختلفة .

توقيع مقاول العملية

()

محافظة شمال سيناء
مركز ومدينة الشيخ زويد
الإدارة الهندسية

مقاييس تقديرية لتدعيم الكهرباء بمركز الشيخ زويد

خطة ٢٠١٩/٢٠١٨

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالعدد توريد وتركيب كشك بالمحول ٣٠٠ كف جهد ٢٢ كف والبند كامل مما جميعه مع توريد لوحة توزيع بها عدد ٢ مفتاح رئيسي من ٦٥٠ أمبير إلى ٨٠٠ أمبير + ٤ مفاتيح ثانوي ٢٥٠ أمبير من نوع جيد معتمد . و جميع ما يلزم من كابلات من الألومنيوم المسلح لإطلاق التيار وكوس وعلب بداية ونهاية حسب مواصفات شركة القناة .على أن يتم الاختبار والفحص والاستلام من قبل شركة الكهرباء قبل التركيب والبند كامل مما جميعه.	بالعدد	٦		
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل جهد متوسط ١٥٠×٣ مم جهد متوسط ٢٢ كف والبند يشمل الحفر بعمق ٧٠ سم ووضع الكابل والردم ووضع الشريط التحذيري الخاص بالجهد المتوسط وكاملاً بجميع ما يلزم من علب بداية ونهاية ووصلات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً.	م.ط	٢٥٠٠		
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل جهد منخفض ٩٥+١٨٥×٣ الومنيوم مسلح والبند كامل مما جميعه. -على أن يتم الحفر للكابل بعمق لا يقل عن ٧٠ سم ووضع الردم عليه وكله حسب أصول الصناعة والبند كامل مما جميعه.	م.ط	٢٠٠٠		
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ٣٥+٧٠×٣ مم جهد منخفض نفس مواصفات البند السابق كامل مما جميعه	م.ط	٣٠٠٠		
٥	بالعدد توريد وتركيب صندوق توزيع ١,٢×١ م من موزع معتمد (لوحة توزيع) بها عدد ١ مفتاح رئيسي A400 وكذلك عدد ٣ مفتاح ثانوي A250 والبند كامل مما جميعه	بالعدد	١٢		

هندسة كهرباء الشيخ زويد قسم المشروعات مدير الإدارة الهندسية رئيس المركز والمدينة

()

مدير عام / حسام لبيب محمد